

ZASILANIE  
Z ROZDZIELNICY RG

GN.230V, DATA  
POM. BIUROWE 1/7  
PARTER,

GN.230V, DATA  
POM. BIUROWE 1/7  
PARTER,


GN.230V, DATA  
KIOSK I KASA 1/30  
PARTER,

GN.230V, DATA  
POM. BIUROWE 1/26A  
PARTER,

Szybkie samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci TN-S 400/230V

ROZDZIELNICA WNEKOWA  
3x24mod.  
DRZWICZKI Z ZAMKIELEM,

$P_1 = 3,6\text{kW}$   
 $k_j = 0,8$   
 $P_s = 2,88\text{kW}$   
 $\cos\varphi = 0,92$   
 $I_N = 4,5\text{A}$



PARAMETRY ROZDZIELNICY:

Typ obudowy: 3x24mod.  
Stopień ochrony: IP 40  
Stop. odporn. mech. IK: 08  
Klasa ochronności: I - część wnetkowa metalowa, rama i osłony izolacyjne.  
Montaż: Wnetkowa  
Wymiary (wys.szer.głęb.): 694x669x144

Investycja:

PROJEKT WYKONAWCZY  
PRZEBUDOWY I REMONTU WNĘTRZ  
BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA  
KULTURY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM  
przy ul. Ludowej 19  
na dz. ewid. nr 1510/2

Investor:

Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie  
ul. Ludowa 19  
18-200 Wysokie Mazowieckie

Jednostka projektowa:

*Pracownia Architektura*  
ROMAN PTASZYŃSKI  
ul. dr Ireny Białówny 9/6  
15-437 Białystok

Faza opracowania:  
PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek: SCHEMAT ZASILANIA  
TABLICAKOMPUTEROWA TK1

Brzoza:

Elektryczna:	Nr upraw.: .....	Podpis:
Projektant:	BK-138/92	
mgr inż. Wojciech Grudziński		
Opracował:		
mgr inż. Barbara Sych		

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym, wszystkie nieścisłości konsultować z Głównym Projektantem

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT-29/2016	---	12/12/2016	E-21	A