


| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|
| ZASILANIE Z ROZDZIELNICZY RG | GN.400V, TARAS PARTER | GN.400V, TARAS PARTER | GN.400V, TARAS PARTER | GN.230V, WC 0/7 PIWNICA | GN.230V, SALA PRÓB 0/10 PIWNICA | GN.230V, POM. GÓSPOD. 0/9, 0/11 PIWNICA |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|

Szybkie samoczynne
wyłączenie zasilania

Układ sieci TN-S 400/230V

ZWARCIOWA ZDOLNOŚĆ WYŁĄCZANIA – I_{cn}=10000A [EN 60898]



PARAMETRY ROZDZIELNICZY:

Typ obudowy: 3x18 mod. + 2 pionowe kasety wielofunkcyjne

Stopień ochrony: IP 65 (gniazda IP44)

Stop. odporn. mech. IK: 09

Klasa ochrony: II - izolacyjna

Montaż: Naszczelnna

Wymiary (wys.szer.głęb.): 622x722x156

ROZDZIELNICA ZABUDOWANA NA ZEWNĄTRZ
DRZWICZKI Z ZAMKIEM,
P₁ = 24,0kW
k_j = 0,6
P_s = 14,4kW
cosφ = 0,92
I_N = 22,6A

Investycja: **PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I REMONTU WNĘTRZ BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM**
przy ul. Ludowej 19
na dz. ewid. nr 1510/2

Investor: **Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie**
ul. Ludowa 19
18-200 Wysokie Mazowieckie

Jednostka projektowa: **Pracownia Architektura ROMAN PTASZYŃSKI**
ul. dr Ireny Białówny 9/6
15-437 Białystok

Faza opracowania: **PROJEKT WYKONAWCZY**

Rysunek: **SCHEMAT ZASILANIA**
TABLICA ZEWNĘTRZNA TT1

| | | |
|------------------------------|------------------|---------|
| Projektant: | Nr upraw.: 16110 | Podpis: |
| mgr inż. Wojciech Grudziński | Bk-138/92 | |
| Opracował: | | |
| mgr inż. Barbara Sych | | |

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym, wszystkie następne konsultować z Głównym Projektantem

| | | | | |
|------------|--------|------------|-----------|------|
| Nr. proj.: | Skala: | Data: | Nr. rys.: | Rev. |
| PT-29/2016 | | 12/12/2016 | E-26 | A |